Date	Sample Location	Flash Point Celcius	Water / Sediment %Volume	Sulfur ppm	Cloud Pt Point Celcius	Total Acid Number mg KOH/g	Cold Soak Filterability seconds	Free Glycerin % mass	Total Glycerin % mass	Mono-Gylcerides % mass	Di-Gylcerides % mass	Tri-Gylcerides % mass
1/2/19	Magellan - Des Moines	173	0	4.5	-1	0.33	93	0.008	0.060	0.192	0.016	0.000
1/7/19	Iowa Renewable Energy-Washington	101	0	1	-1	0.15	85	0.008	0.121	0.395	0.074	0.000
1/7/19	W2 Fuels - Crawfordsville	145	0	1.1	-1	0.35	93	0.012	0.127	0.401	0.070	0.000
1/7/19	Buckeye - Ottumwa	153	0.01	2.1	-2	0.36	89	0.010	0.104	0.338	0.044	0.000
1/7/19	Western Dubuque - Farley	101	0	0.6	-2	0.36	86	0.006	0.115	0.386	0.063	0.000
1/7/19	Magellan - Clear Lake	173	0	3.5	-2	0.28	93	0.009	0.079	0.256	0.014	0.000
1/7/19	Soy Solutions - Milford	113	0	0.4	-2	0.29	89	0.007	0.106	0.352	0.054	0.000
1/7/19	AGP - Algona	159	0	0.6	-2	0.08	86	0.001	0.099	0.348	0.056	0.000
1/7/19	Western Iowa Energy - Wall Lake	113	0	0.6	-1	0.21	85	0.006	0.136	0.301	0.256	0.132
1/9/19	Growmark - Duncombe	121	0	0.8	-2	0.11	89	0.002	0.111	0.380	0.069	0.000
1/10/19	REG - Newton	176.5	0	4.1	7	0.18	96	0.010	0.060	0.184	0.014	0.000
1/11/19	AGP - Sgt Bluff	157	0	0.6	-1	0.20	85	0.002	0.086	0.224	0.143	0.043
1/14/19	REG - Mason City	173	0	2.2	-2	0.22	90	0.006	0.048	0.152	0.014	0.000
1/14/19	Cargill - Iowa Falls	155	0	0.6	-2	0.21	90	0.003	0.088	0.277	0.086	0.000
2/4/19	AGP - Algona	95	0	1.1	-3	0.08	89			0.365	0.049	0.000
2/4/19	Growmark - Duncombe	173.5	0	0.6	-2	0.09	90	0.002	0.108	0.381	0.053	0.000
2/5/19	Magellan - Des Moines	149	0	1.6	-2	0.22	94	0.006	0.095	0.318	0.049	0.000
2/6/19	Western Iowa Energy - Wall Lake	123	0	0.8	-1	0.22	90	0.006	0.142	0.301	0.281	0.154
2/6/19	REG - Mason City	141	0	1.1	-3	0.30	90	0.008	0.117	0.384	0.058	0.000
2/6/19	AGP - Sgt Bluff	141	0	0.5	-1	0.21	87	0.002	0.084	0.221	0.139	0.039
2/6/19	Magellan - Clear Lake	149.5	0	1.9	-2	0.29	91	0.009	0.097	0.320	0.039	0.000
2/6/19	W2 Fuels - Crawfordsville	153.5	0	0.9	-2	0.36	98	0.011	0.135	0.426	0.092	0.000
2/11/19	Western Dubuque - Farley	98.5	0	0.6	-2	0.34	82	0.006	0.114	0.384	0.055	0.000
2/12/19	REG - Mason City	147.7	0	3.1	-2	0.23	91	0.005	0.067	0.229	0.014	0.000
2/13/19	Cargill - Iowa Falls	140.5	0	0.4	-2	0.30	87	0.007	0.088	0.264	0.080	0.000
2/19/19	Soy Solutions - Milford	131	0.005	0.3	-2	0.15	87	0.004	0.114	0.394	0.057	0.000
3/5/19	Magellan - Des Moines	155	0	1.2	-2	0.22	88	0.006	0.100	0.339	0.045	0.000

Date	Sample Location	Flash Point Celcius	Water / Sediment %Volume	Sulfur ppm	Cloud Pt Point Celcius	Total Acid Number mg KOH/g	Cold Soak Filterability seconds	Free Glycerin % mass	Total Glycerin % mass	Mono-Gylcerides % mass	Di-Gylcerides % mass	Tri-Gylcerides % mass
4/2/19	AGP - Sgt Bluff	133	0	0.3	-1	0.20	72	0.003	0.075	0.223	0.080	0.021
4/15/19	REG - Mason City	179	0	2.8	-2	0.28	91	0.005	0.075	0.271	0.000	0.000
4/16/19	Western Dubuque - Farley	109	0	0.3	-2	0.35	75	0.004	0.104	0.370	0.027	0.000
4/17/19	Cargill - Iowa Falls	171	0.015	0.3	-1	0.26	363	0.002	0.085	0.292	0.046	0.000
5/7/19	Buckeye - Ottumwa	121	0	0.6	-2	0.38	78	0.010	0.128	0.436	0.031	0.000
5/16/19	W2 Fuels - Crawfordsville	169	0.03	0.5	-2	0.30	80	0.001	0.119	0.384	0.107	0.030
5/16/19	Iowa Renewable Energy-Washington	111.5	0	1.7	1	0.14	87	0.003	0.100	0.350	0.046	0.000
6/11/19	REG - Ralston	127	0	1.2	-2	0.42	83	0.007	0.119	0.416	0.028	0.000
6/18/19	AGP - Algona	125	0	0.4	-2	0.07	76	0.001	0.093	0.350	0.014	0.000
6/18/19	Soy Solutions - Milford	111	0	0.4	-2	0.06	73	0.001	0.103	0.379	0.030	0.000
6/24/19	W2 Fuels - Crawfordsville	157	0.02	0.4	-1	0.27	97	0.000	0.137	0.420	0.136	0.073
7/1/19	AGP - Sgt Bluff	145	0	0.4	-1	0.20	80	0.002	0.081	0.236	0.104	0.023
7/8/19	Cargill - Iowa Falls	135	0	0.3	-2	0.29	84	0.006	0.097	0.333	0.035	0.000
7/8/19	REG - Mason City	183	0	2.4	-4	0.23	84	0.006	0.046	0.153	0.000	0.000
7/17/19	Western Dubuque - Farley	108	0	0.3	-2	0.39	76	0.006	0.114	0.383	0.046	0.021
9/4/19	Cargill - Iowa Falls	153	0	0.5	-1	0.20	87	0.004	0.113	0.371	0.081	0.000
9/5/19	AGP - Algona	117	0	0.6	-2	0.08	80	0.000	0.105	0.381	0.040	0.000
9/5/19	Western Iowa Energy - Wall Lake	125	0	0.5	-1	0.18	84	0.006	0.142	0.358	0.223	0.097
9/5/19	Soy Solutions - Milford	137	0	0.6	-2	0.09	81	0.001	0.115	0.417	0.037	0.000
9/5/19	REG - Ralston	141	0	0.8	-1	0.36	90	0.009	0.155	0.538	0.042	0.000
9/5/19	AGP - Sgt Bluff	137	0	0.8	-1	0.21	84	0.003	0.075	0.213	0.094	0.031
9/19/19	NuStar - Council Bluffs	149	0	0.6	-1	0.20	209	0.003	0.090	0.260	0.118	0.027
9/26/19	Iowa Renewable Energy-Washington	119	0	2.2	1	0.23	97	0.004	0.110	0.381	0.050	0.000
10/8/19	Magellan - Des Moines	111	0	3.8	-3	0.23	96	0.004	0.117	0.416	0.032	0.000
10/8/19	Cargill - Iowa Falls	162.5	0	0.4	-2	0.13	88	0.007	0.122	0.389	0.094	0.000
10/9/19	REG - Newton	172.5	0	2	6	0.13	97	0.008	0.028	0.076	0.000	0.000
10/10/19	Western Dubuque - Farley	100.5	0	0.4	-2	0.41	79	0.005	0.115	0.381	0.042	0.050
10/24/19	REG - Mason City	190.5	0	1.8	-5	0.20	87	0.003	0.037	0.132	0.000	0.000

Date	Sample Location	Flash Point Celcius	Water / Sediment %Volume	Sulfur ppm	Cloud Pt Point Celcius	Total Acid Number mg KOH/g	Cold Soak Filterability seconds	Free Glycerin % mass	Total Glycerin % mass	Mono-Gylcerides % mass	Di-Gylcerides % mass	Tri-Gylcerides % mass
11/4/19	Growmark - Duncombe	124.5	0	0.6	-2	0.15	92	0.003	0.109	0.389	0.039	0.000
11/4/19	Magellan - Clear Lake	132.5	0	1.5	-2	0.27	96	0.004	0.108	0.382	0.035	0.000
11/4/19	AGP - Algona	127	0	0.5	-2	0.06	82	0.002	0.109	0.392	0.037	0.000
11/4/19	Soy Solutions - Milford	123	0	0.6	-2	0.07	84	0.001	0.100	0.361	0.031	0.000
11/4/19	Western Iowa Energy - Wall Lake	108.5	0	0.5	-1	0.21	76	0.008	0.160	0.359	0.295	0.147
11/5/19	Magellan - Des Moines	135	0	0.7	-2	0.19	82	0.003	0.109	0.391	0.035	0.000
11/6/19	REG - Ralston	140.5	0	0.8	-2	0.30	86	0.004	0.113	0.405	0.029	0.000
11/7/19	AGP - Sgt Bluff	147	0	0.5	-1	0.18	81	0.003	0.074	0.223	0.096	0.000
11/21/19	US Oil - Bettendorf	125	0	3.2	-2	0.23	85	0.006	0.065	0.221	0.016	0.000
11/22/19	REG - Newton	175	0	2.1	0	0.11	85	0.002	0.014	0.045	0.000	0.000
12/2/19	Western Dubuque - Farley	109	0	0.3	-2	0.37	78	0.004	0.104	0.366	0.033	0.000
12/2/19	Magellan - Clear Lake	135	0	1.1	-2	0.29	82	0.004	0.104	0.362	0.038	0.000
12/2/19	Cargill - Iowa Falls	175	0	0.4	-1	0.19	83	0.003	0.103	0.348	0.067	0.000
12/3/19	Magellan - Des Moines	127	0	0.7	-2	0.17	83	0.002	0.102	0.365	0.031	0.000
12/3/19	Iowa Renewable Energy-Washington	108	0	3.8	0	0.21	88	0.004	0.099	0.340	0.046	0.000
12/3/19	Growmark - Duncombe	130.5	0	0.9	-2	0.23	88	0.003	0.101	0.360	0.031	0.000
12/4/19	Buckeye - Ottumwa	119	0	1	-2	0.31	80	0.004	0.103	0.364	0.029	0.000
12/23/19	REG Mason City	168.5	0	1.7	-2	0.19	80	0.006	0.200	0.056	0.000	0.000
1/2/20	REG - Ralston	143	0	1.5	-2	0.25	86	0.004	0.105	0.368	0.035	0.000
1/2/20	Western Dubuque - Farley	114.5	0	0.8	-1	0.23	81	0.007	0.121	0.277	0.222	0.094
1/3/20	AGP - Algona	142.5	0.03	0.4	-2	0.07	101	0.002	0.100	0.355	0.040	0.000
1/6/20	Magellan - Des Moines	129	0	0.6	-2	0.14	90	0.003	0.101	0.351	0.049	0.000
1/6/20	Magellan - Clear Lake	145	0	0.7	-2	0.29	83	0.006	0.104	0.362	0.036	0.000
1/6/20	Buckeye - Ottumwa	141	0	0.7	-2	0.27	86	0.005	0.108	0.376	0.036	0.000
1/6/20	Growmark - Duncombe	97	0	0.7	-2	0.17	87	0.003	0.108	0.384	0.039	0.000
1/8/20	AGP - Sergeant Bluff	143	0	0.6	-1	0.20	75	0.003	0.071	0.202	0.100	0.017
1/28/20	Western Dubuque - Farley	105	0	0.4	-2	0.38	74	0.005	0.108	0.377	0.040	0.000
1/29/20	REG - Mason City	175	0	2	-3	0.35	82	0.005	0.032	0.103	0.000	0.000
1/29/20	Cargill - Iowa Falls	161	0	0.4	-2	0.19	86	0.005	0.095	0.309	0.065	0.000

Date	Sample Location	Flash Point Celcius	Water / Sediment %Volume	Sulfur ppm	Cloud Pt Point Celcius	Total Acid Number mg KOH/g	Cold Soak Filterability seconds	Free Glycerin % mass	Total Glycerin % mass	Mono-Gylcerides % mass	Di-Gylcerides % mass	Tri-Gylcerides % mass
2/3/20	Growmark - Duncombe	146.5	0	0.9	-2	0.18	86	0.003	0.104	0.368	0.041	0.000
2/3/20	Magellan - Clear Lake	151	0	1.3	-2	0.24	86	0.004	0.102	0.356	0.036	0.000
2/4/20	Magellan - Des Moines	133	0	0.7	-2	0.11	83	0.002	0.103	0.365	0.040	0.000
2/4/20	Buckeye - Ottumwa	148.5	0	1.4	-2	0.31	86	0.005	0.111	0.388	0.035	0.000
2/4/20	REG - Mason City	200	0	2	0	0.15	85	0.002	0.015	0.049	0.000	0.000
2/4/20	Iowa Renewable Energy - Washington	120.5	0	2.9	0	0.26	94	0.005	0.101	0.335	0.057	0.000
3/3/20	Magellan - Des Moines	141	0	0.8	-2	0.19	87	0.004	0.106	0.376	0.030	0.000
3/11/20	AGP - Sgt Bluff	117	0	0.6	-1	0.23	76	0.003	0.078	0.214	0.105	0.036
3/11/20	Western Iowa Energy - Wall Lake	107	0	0.4	-1	0.32	80	0.007	0.137	0.302	0.273	0.109
3/12/20	REG - Ralston	135	0	0.7	-2	0.34	80	0.007	0.113	0.394	0.027	0.000
7/8/20	AGP - Sgt Bluff	129	0	0.6	0	0.22	77	0.003	0.072	0.218	0.079	0.010
7/20/20	AGP - Algona	121	0	0.6	-1	0.06	76	0.002	0.105	0.392	0.013	0.000
7/21/20	Western Dubuque - Farley	99	0	0.6	-2	0.45	75	0.006	0.110	0.395	0.015	0.000
7/23/20	Cargill - Iowa Falls	161	0	0.5	-1	0.13	104	0.009	0.121	0.414	0.035	0.000
7/23/20	REG - Mason City	175	0	1.6	0	0.19	82	0.004	0.019	0.056	0.000	0.000
7/30/20	Iowa Renewable Energy-Washington	123	0	3.4	3	0.12	88	0.005	0.113	0.405	0.026	0.000
7/30/20	Western Iowa Energy - Wall Lake	109	0	0.4	-1	0.32	74	0.008	0.168	0.309	0.327	0.297
7/30/20	REG - Ralston	113	0	1.2	-1	0.38	81	0.010	0.129	0.426	0.056	0.003
8/3/20	REG - Newton	171	0	2.5	6	0.14	92	0.002	0.029	0.104	0.000	0.000
8/3/20	Hero BX - Clinton	175	0	1.1	2	0.38	86	0.008	0.036	0.108	0.000	0.000
8/12/20	Growmark - Duncombe	129	0	0.6	-2	0.09	307	0.004	0.102	0.351	0.049	0.002
8/12/20	Magellan - Clear Lake	160.5	0	1.3	-3	0.25	83	0.006	0.060	0.199	0.018	0.003
8/17/20	Buckeye - Ottumwa	143	0	3.5	6	0.13	91	0.004	0.072	0.248	0.021	0.003
8/20/20	Buckeye - Des Moines	157	0	2.5	6	0.24	93	0.003	0.061	0.215	0.014	0.003
8/21/20	Soy Solutions - Milford	94.5	0.02	0.2	-1	0.31	79	0.007	0.125	0.416	0.065	0.003
9/15/20	Iowa Renewable Energy-Washington	127	0	9.1	9	0.25	135	0.006	0.100	0.336	0.048	0.003
9/16/20	Western Dubuque - Farley	107	0	0.6	-2	0.41	73	0.005	0.104	0.352	0.045	0.003
9/23/20	Buckeye - Ottumwa	140.5	0	1.4	1	0.28	84	0.007	0.084	0.278	0.026	0.014

Date	Sample Location	Flash Point Celcius	Water / Sediment %Volume	Sulfur ppm	Cloud Pt Point Celcius	Total Acid Number mg KOH/g	Cold Soak Filterability seconds	Free Glycerin % mass	Total Glycerin % mass	Mono-Gylcerides % mass	Di-Gylcerides % mass	Tri-Gylcerides % mass
9/28/20	REG - Mason City	177	0	2.2	-3	0.22	80	0.003	0.039	0.134	0.000	0.011
9/28/20	Cargill - Iowa Falls	155	0	0.4	-1	0.12	80	0.010	0.108	0.335	0.073	0.011
9/29/20	Growmark - Duncombe	123	0	0.7	-2	0.18	83	0.004	0.108	0.374	0.041	0.006
9/30/20	Western Iowa Energy - Wall Lake	111	0	0.3	-2	0.32	79	0.008	0.141	0.269	0.276	0.214
10/1/20	REG - Newton	175	0	3.9	6	0.33	92	0.003	0.050	0.181	0.000	0.008
10/8/20	AGP - Sgt. Bluff	137	0	0.3	-1	0.22	98	0.003	0.076	0.215	0.109	0.013
10/20/20	Magellan - Des Moines	127	0	1.7	-1	0.26	104	0.008	0.102	0.344	0.035	0.000
10/29/20	AGP - Algona	128.5	0	0.2	-2	0.04	97	0.00.	0.108	0.378	0.049	0.000
11/2/20	Growmark - Duncombe	127	0	0.4	-2	0.09	295	0.005	0.119	0.411	0.052	0.000
11/2/20	Soy Solutions - Milford	106.5	0	0.2	-2	0.15	99	0.008	0.123	0.407	0.064	0.006
11/2/20	Magellan - Clear Lake	128.5	0	0.4	-1	0.20	98	0.007	0.119	0.400	0.055	0.004
11/3/20	Iowa Renewable Energy - Washington	129	0	7.3	8	0.18	113	0.007	0.100	0.329	0.050	0.000
11/3/20	Buckeye - Ottumwa	123	0	0.7	-1	0.33	93	0.012	0.128	0.418	0.051	0.000
11/3/20	Magellan - Des Moines	123	0	0.3	-1	0.21	97	0.007	0.110	0.370	0.045	0.000
11/4/20	Western Iowa Energy - Wall Lake	111	0	0.2	-1	0.29	91	0.009	0.160	0.302	0.285	0.285
11/4/20	Western Dubuque - Farley	116.5	0	0.4	-1	0.32	87	0.005	0.109	0.373	0.048	0.000
11/4/20	REG - Ralston	135	0	0.5	-1	0.32	99	0.011	0.131	0.431	0.056	0.004
11/9/20	REG - Mason City	176.5	0	2.6	-2	0.24	102	0.007	0.077	0.271	0.000	0.000
11/18/20	Hero BX - Clinton	160	0	4.3	2	0.15	100	0.011	0.054	0.126	0.020	0.068
11/30/20	Buckeye - Ottumwa	117	0	0.9	-2	0.23	104	0.004	0.103	0.339	0.037	0.047
12/3/20	US Oil - Bettendorf	157	0	6.9	0	0.11	104	0.008	0.062	0.206	0.000	0.006
12/7/20	AGP - Sgt. Bluff	136	0	0.6	-1	0.20	98	0.004	0.074	0.177	0.099	0.090
12/7/20	REG - Ralston	151	0	1.4	0	0.26	99	0.006	0.104	0.354	0.028	0.023
12/8/20	Magellan - Des Moines	137	0	1.1	-1	0.23	99	0.006	0.094	0.315	0.038	0.006
12/8/20	Western Dubuque - Farley	103	0	0.2	-1	0.33	91	0.004	0.098	0.308	0.037	0.084
12/9/20	Soy Solutions - Milford	125	0	0.5	-1	0.23	101	0.007	0.104	0.349	0.037	0.010
12/9/20	REG - Newton	175	0	2.6	7	0.22	110	0.004	0.039	0.132	0.000	0.000
12/9/20	Iowa Renewable Energy - Washington	127	0	2.6	2	0.15	105	0.004	0.093	0.314	0.040	0.013
12/10/20	Magellan - Clear Lake	129	0	0.9	-1	0.20	100	0.004	0.099	0.339	0.029	0.023
12/10/20	Growmark - Duncombe	127	0	0.5	-1	0.11	129	0.003	0.096	0.322	0.033	0.043

Date	Sample Location	Flash Point Celcius	Water / Sediment %Volume	Sulfur ppm	Cloud Pt Point Celcius	Total Acid Number mg KOH/g	Cold Soak Filterability seconds	Free Glycerin % mass	Total Glycerin % mass	Mono-Gylcerides % mass	Di-Gylcerides % mass	Tri-Gylcerides % mass
12/14/20	Western Iowa Energy - Wall Lake	107	0	0.2	0	0.36	98	0.008	0.113	0.246	0.217	0.090
12/14/20	REG - Mason City	179.5	0	2	-4	0.21	95	0.006	0.044	0.147	0.000	0.000
12/14/20	REG - Mason City	179.5	0	2	-4	0.21	95	0.006	0.044	0.147	0.000	0.000
12/14/20	Gargill - Iowa Falls	173.5	0	0.3	-1	0.11	96	0.005	0.080	0.264	0.040	0.003
12/14/20	AGP - Algona	129.5	0	0.4	-1	0.06	99	0.003	0.090	0.325	0.000	0.000
12/22/20	Hero BX - Clinton	175	0	3.1	3	0.16	104	0.010	0.040	0.116	0.000	0.000
1/4/21	Western Dubuque - Farley	107	0	0.3	-1	0.36	103	0.003	0.095	0.347	0.017	0.000
1/5/21	REG - Newton	169	0	3.4	10	0.16	120	0.008	0.087	0.305	0.000	0.000
1/5/21	REG - Mason City	175	0	1.8	-4	0.24	101	0.004	0.050	0.178	0.000	0.000
1/5/21	Western Iowa Energy - Wall Lake	131	0	0.4	-1	0.30	99	0.007	0.115	0.282	0.187	0.073
1/5/21	Iowa Renewable Energy - Washington	121	0	8.3	10	0.23	113	0.006	0.098	0.332	0.040	0.000
1/5/21	Buckeye - Ottumwa	147	0	1.1	0	0.28	101	0.007	0.105	0.373	0.016	0.000
1/5/21	AGP - Sgt. Bluff	139	0	0.4	0	0.18	103	0.002	0.058	0.185	0.050	0.000
1/5/21	Growmark - Duncombe	123	0	0.4	-1	0.10	167	0.002	0.096	0.350	0.022	0.000
1/5/21	Magellan - Clear Lake	139	0	0.8	-1	0.25	99	0.004	0.100	0.363	0.012	0.000
1/5/21	AGP - Algona	127	0	0.3	-1	0.07	100	0.001	0.096	0.354	0.022	0.000
1/6/21	Magellan - Des Moines	141	0	1.2	-1	0.27	99	0.006	0.102	0.360	0.016	0.000
1/13/21	Cargill - Iowa Falls	165	0.025	0.3	-1	0.16	620	0.004	0.089	0.308	0.038	0.000
2/1/21	Growmark - Duncombe	128.5	0	0.3	-1	0.10	98	0.003	0.111	0.394	0.036	0.000
2/1/21	REG - Mason City	180.5	0	1.7	-2	0.20	84	0.005	0.051	0.177	0.000	0.000
2/1/21	REG - Ralston	144.5	0	0.6	-1	0.28	82	0.007	0.110	0.380	0.029	0.000
2/1/21	AGP - Algona	132.5	0	0.3	-1	0.07	85	0.002	0.104	0.372	0.034	0.000
2/1/21	Western Iowa Energy - Wall Lake	114.5	0	0.1	-1	0.29	83	0.009	0.124	0.275	0.221	0.101
2/1/21	Magellan - Clear Lake	132.5	0	0.6	-1	0.21	84	0.006	0.114	0.398	0.031	0.000
2/1/21	AGP - Sgt. Bluff	129	0	0.3	0	0.21	76	0.004	0.062	0.186	0.066	0.000
2/2/21	Buckeye - Ottumwa	143	0	0.8	-1	0.30	86	0.006	0.109	0.383	0.028	0.000
2/2/21	Western Dubuque - Farley	102.5	0	0.3	-1	0.32	78	0.005	0.094	0.326	0.028	0.000
2/2/21	Buckeye - Ottumwa	143	0	0.8	-1	0.30	86	0.006	0.109	0.383	0.028	0.000
2/3/21	Soy Solutions - Milford	120.5	0	0.4	-1	0.23	81	0.011	0.119	0.391	0.041	0.000
2/3/21	REG - Newton	172.5	0	3.5	9	0.16	93	0.005	0.082	0.297	0.000	0.000
2/3/21	Magellan - Des Moines	140.5	0	1.1	0	0.27	82	0.008	0.108	0.370	0.028	0.000

Date	Sample Location	Flash Point Celcius	Water / Sediment %Volume	Sulfur ppm	Cloud Pt Point Celcius	Total Acid Number mg KOH/g	Cold Soak Filterability seconds	Free Glycerin % mass	Total Glycerin % mass	Mono-Gylcerides % mass	Di-Gylcerides % mass	Tri-Gylcerides % mass
3/1/21	REG - Newton	171.5	0	2.3	8	0.14	89	0.004	0.051	0.181	0.005	0.000
3/1/21	Buckeye - Ottumwa	145.5	0	0.6	0	0.26	83	0.005	0.099	0.351	0.019	0.000
3/1/21	AGP - Algona	127	0	0.3	-1	0.09	82	0.002	0.099	0.362	0.028	0.000
3/1/21	Magellan - Clear Lake	135	0	0.5	-1	0.21	87	0.005	0.104	0.370	0.025	0.000
3/1/21	REG - Mason City	179	0	2.9	-3	0.24	85	0.005	0.064	0.228	0.000	0.000
3/1/21	Cargill - Iowa Falls	177	0.05	0.3	-1	0.14	153	0.003	0.091	0.316	0.043	0.000
3/1/21	Western Iowa Energy - Washington	111	0	0.2	0	0.30	86	0.008	0.104	0.246	0.160	6.800
3/1/21	Growmark - Duncombe	121	0	0.6	-1	0.09	90	0.002	0.098	0.352	0.029	0.000
3/2/21	Iowa Renewable Energy - Washington	109.5	0	0.9	-1	0.11	70	0.005	0.101	0.354	0.029	0.000
3/2/21	Magellan - Des Moines	125	0	0.6	-1	0.26	81	0.006	0.105	0.368	0.025	0.000
3/2/21	Western Dubuque - Farley	107	0	0.3	-1	0.29	81	0.005	0.097	0.342	0.022	0.000